

設置事業所：(株)クラレ 岡山事業所				廃棄物処理施設の名称：廃油焼却炉 廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）													
1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況																	
1) 処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置	
項目	基準値	測定頻度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	800≦	連続測定	最高値 955 最低値 808	※1		978 827	995 810	991 828								炉内温(1)TIR S-13	
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (°C)	≦210	連続測定	最高値 196 最低値 141			196 154	199 160	195 148									排ガス温度(4) TIR S-12
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定	最高値 18 最低値 0			35 0	9 1	35 1									バグ出配管
※1. 計画外の設備修繕のため運転実績がありませんでした。																	
2) 設備にたい積したばいじんの管理				維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日）													
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去					5	25	15	8 27									
3) 煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画				維持管理の状況（測定結果）												採取位置	
				排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段）													
項目	基準値	測定頻度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				1/29													
				※2													
ダイオキシン (ng-TEQ/m ³)	≦5	1回/年以上	排ガス	2.9E-06												排ガス煙道	
濃度 (ng-TEQ/g)	≦3		バグ灰	0													バグフィルター灰
(ng-TEQ/g)	≦3		焼却室灰	0.0042													焼却室内灰
ばいじん (g/Nm ³)	≦0.15	1回/6ヶ月以上		0.016												排ガス煙道	
濃い 硫酸化物 (K値)	≦6	1回/6ヶ月以上		<0.05												排ガス煙道	
度 窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/6ヶ月以上		40												排ガス煙道	
煙 塩化水素 (mg/Nm ³)	≦700	1回/6ヶ月以上		<0.7												排ガス煙道	
※2. 結果が得られた日：3/4（ばい煙濃度）、3/10（ダイオキシン濃度）																	
2. 産業廃棄物の処分状況																	
産業廃棄物の種類				処分量 (ton)													
				1月	2月※3	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total	
廃油				52	3	42	85	78								260	
※3. 2月度の処分量を0トンから3トンに訂正しました。 （当月は運転立ち上げ時に3トン処分した後、設備不具合のため計画外停止をしています。）																	

設置事業所：(株)クラレ 新潟事業所			廃棄物処理施設の名称：MLF												
			廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃プラスチック類）												
1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況															
1) 処理施設に関する維持管理計画			維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目	基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定・最高値	1,113	1,090	1,098	1,099	1,120								炉内
		最低値	1,039	1,020	1,021	1,033	1,042								
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定・最高値	62	63	63	64	64								集塵機入口
		最低値	57	57	59	59	60								
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定・最高値	0	0	1	1	8								集塵機出口
		最低値	0	0	0	0	0								
2) 設備にたい積したばいじんの管理			維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日）												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去															
3) 煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画			維持管理の状況（測定結果）												採取位置
			排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段）												
項目	基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m ³)	≦10	1回/年以上		2/21		4/10									集塵機出口
				2/28		4/23									
ばいじん (g/Nm ³)	≦0.25	1回/6ヶ月以上				<0.05									集塵機出口
ばいじん (K値)	≦11.7	1回/2ヶ月以上		<0.2		<0.2									集塵機出口
硫酸化物 (ppm)	≦700	1回/6ヶ月以上		24		257									集塵機出口
塩化水素 (mg/Nm ³)	≦80	1回/6ヶ月以上		2.8		5.6									集塵機出口
2. 産業廃棄物の処分状況															
産業廃棄物の種類			処分量 (ton)												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃プラスチック類（廃液A）			530	368	832	773	590								3092
廃油（廃液B）			11	9	17	17	15								69
廃プラスチック類（廃液C）			19	8	21	26	15								89

